

Auf Anfrage eines Interessenten antwortete Frau Dr. Schädlich Folgendes:

Guten Tag,

vielleicht kann ich etwas "Licht ins Dunkle" bringen.

In der EnEV steht:

„§ 12 Energetische Inspektion von Klimaanlage

(5) Inspektionen dürfen nur von **fachkundigen Personen** durchgeführt werden. Fachkundig sind **insbesondere:**

Absolventen von Unis und FHs im Fachgebiet Versorgungstechnik und TGA mit min. 1 Jahr Berufserfahrung in Planung, Bau, Betrieb oder Prüfung von RLT-Anlagen

Absolventen der Fachrichtung Maschinenbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, Bauingenieurwesen mit min. 3 Jahren Berufserfahrung in Planung, Bau, Betrieb oder Prüfung von RLT-Anlagen.“

Die Formulierung „insbesondere“ lässt zu, dass auch andere fachkundige Personen die Energetische Inspektion durchführen. Sonst müsste die Formulierung „ausschließlich“ dort stehen.

ABER: Die Definition „fachkundige Person“ ist offen; es wird nicht ausdrücklich die Teilnahme an einem Lehrgang gefordert.

In §11 der EnEV wird im Zusammenhang mit Wartung definiert: „Fachkundig ist, wer die zur Wartung und Instandhaltung notwendigen Fachkenntnisse und Fertigkeiten besitzt.“

In Anlehnung daran könnte man für den §12 definieren: „Fachkundig ist, wer die zur Energetischen Inspektion notwendigen Fachkenntnisse und Fertigkeiten besitzt.“ Und das könnte auch der Meister oder Techniker sein. Für ihn ist natürlich wichtig, dass er diese „Fachkunde“ (dem Kunden gegenüber, im Streitfall vor Gericht, etc.) belegen kann. Dazu kann der Besuch eines entsprechenden Seminars mit Teilnahmebescheinigung wichtig sein.

Das FGK (Fachinstitut Gebäude-Klima) teilt diese Auffassung und hat bereits vor Monaten eine entsprechende Anfrage an das Ministerium diesbezüglich gestellt, aber noch keine Antwort erhalten.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit besten Grüßen

Sylvia Schädlich

-----  
InEKK GmbH  
Institut für Energie-, Kälte- und Klimatechnik Gladbeck GmbH  
Am Wiesenbusch 2  
45966 Gladbeck  
www.inekk.de

Tel.: 02043/944-380 bzw. 381

Fax: 02043-944-385

Mobil: 0160/90886746

Mail: sylvia.schaedlich@inekk.de

Geschäftsführerin Dr.-Ing. Sylvia Schädlich